

プール・風呂 よくあるトラブル一覧

	症 状	原 因・問 題
Q 1	プール水が白濁した	雑菌が繁殖している
		SS（浮遊汚濁物質）が多い
		エアーが出ている
Q 2	プールが緑色になった	藻が発生
Q 3	プールが茶褐色になった	鉄分（地下水）
		配管の汚れ
Q 4	塩素臭が強い	結合塩素
		試薬の不良
Q 5	目が痛い	Q 4と同じ
Q 6	塩素濃度が上がらない	試薬の不良
		結合塩素
Q 7	大腸菌が検出された	Ph、塩素管理
Q 8	Phが高い、低い	原水
		使用薬剤
Q 9	透明度が悪い	ろ過器の不良
		Ph、塩素管理
		凝集剤
		ろ過器の処理能力
Q 10	過マンガン酸消費量が高い	お客のシャワー
		補給水
		凝集剤
Q 11	エアーが出てしまった	サクション、キャピテーション
Q 12	カートリッジ（フィルター）の交換が早い	遊泳人数の増加
		フィルターのミクロン数
		凝集剤の使用方法
Q 13	風呂（ジャグジー）からレジオネラ菌が検出された	pH、塩素管理
		塩素剤
		配管洗浄、ろ過器消毒
		バイオフィルムの除去
Q 14	プール・風呂のターン数ってなんですか？	プール総数量
		ろ過器処理能力
Q 15	ろ過速度ってなんですか？	ろ過器処理能力
		ろ過面積
Q 16	ろ材（砂）の交換時期だと言われた	ろ材の種類
		ろ過タンク材質